

ILEGENDA:
K1 - Kocioł gazowy, kondensacyjny typ INNOVENS PRO ACM 115 o zakresie modulacji 18,4-114kW,
R1 - Punkt redukcyny pierwszego stopnia, systemowy, zabudowany na zbiorniku
R2 - Punkt redukcyny drugiego stopnia, zabudowany w szafce gazowej na ścianie budynku
SG - Szafka gazowa, naścienna o wymiarach 60x60x35cm
Z1 - Zawór odcinający, kołnierzowy DN40 do gazu
Z2 - Zawór odcinający, gwintowany DN40 do gazu
F - Filtr puszkowy, kołnierzowy DN40 do gazu
Bg - Bufor gazu, rura stalowa, czarna, bez szwu DN200 długości L=2,0m
MG - Automatyczny zawór odcinający, kołnierzowy, typ MAG3 DN50, do gazu
DEX - Głowica detekcyjna gazu typ DEX15 firmy GAZEX (montaż 10cm nad posadzką)
MG - Stacja sterującą typ MD2 firmy GAZEX
SL - Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL32 firmy GAZEX
- Projektowana instalacja gazu

INWESTOR

4mass S.A.
UL. Zygmunta Vogla 2A
02-963 WARSZAWA.

BIURO PROJEKTÓW

NEOPROJEKT Sp. z o.o.
Wileńska 2, 25-411 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

Nazwa inwestycji/adres:
Budowa budynku Produkcyjno-Magazynowego Wytwórni Kosmetycznej

Świdnik, ul. Mechaniczna, działka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna 061701_1 obręb 061701_1 .0001 Miasto Świdnik

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU : SCHEMAT ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY

NR RYS.: PB-IS-005

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień i specjalność	Podpis i data
PROJEKTANT	inż. EDYTA ORLIŃSKA-PUŁKA	SWK/0128/POOS/04 spec. inst. sanit.	01.2021r
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MARIOLA STĘPIEŃ	SWK/0158/PWOS/11 spec. inst. sanit.	01.2021r