

B1	LUXIONA Troll BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/65 840 20W		T3	LUXIONA Troll NEPTUN LED V1 10000LM PC-T E IP65 840 68W	
B2	LUXIONA Troll BERYL NEW LED COMPACT O-2 2400 PLX E 33 IP20/44 840 20W		E1	LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA AXPU/1W/B/SE/AT 150lm	
F1	LUXIONA Troll FARGO LED 5500 52W IP65 IK08		E2	LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA LVPC/1W/1h/SE/AT 124lm	
LK	LUXIONA Troll LOTOS ROUND PC COMPACT LED 1200LM E IP54 840 12W		E3	LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA EXIT IP65 ETE/1W/1h/AT	
PM1	LUXIONA Troll EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM UGR<19 E 34 IP44 840 40W		E4	LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA EXIT IP65 ETE/3W/1h/AT	
PM2	LUXIONA Troll EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM UGR<19 E 34 IP44 840 27W		E5	LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA EXIT IP65 ETE/3W/1h/AT HTR-25C	
R	LUXIONA OPRAWA RIM LED COMPACT 4000 PLX E IP44 840 39W		E6	LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA EXIT IP65 ETE/1W/1h/SE/AT	
T1	LUXIONA Troll NEPTUN LED COMPACT V1 8000LM PC OPAL E IP65 840 55W		E7	LUXIONA Troll OPRAWA AW. 2-stronna ARN /1W/1h/SE/AT	
T2	LUXIONA Troll NEPTUN LED COMPACT V1 10000LM PC OPAL E IP65 840 67W		H	LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA SK8/3W/1h/SE/AT	

- łącznik świecznikowy ,16A,
- łącznik świecznikowy ,16A, IP55
- łącznik jednobiegunowy 16A,
- łącznik jednobiegunowy, 16A, IP55
- przycisk jednobiegunowy, 10A
- przycisk jednobiegunowy, 10A. IP55
- łącznik schodowy ,16A,
- wypust 1f zasilanie siłownika świetlika
- transformator zasilający system przyzywowy
- łącznik sterowania świetlików

INWESTOR

4MASS

4mass S.A.
UL. Zygmunta Vogla 2A
02-963 WARSZAWA .

BIURO PROJEKTÓW
NEOPROJEKT Sp. z o.o.
Wileńska 2, 25-411 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

NEOPROJEKT

Nazwa inwestycji/adres: Budowa budynku Produkcyjno-Magazynowego Wytwórni Kosmetycznej
Świdnik, ul. Mechaniczna,
działka nr ewid.: 1765/159,
jednostka ewidencyjna 061701_1
obręb 061701_1 .0001 Miasto Świdnik

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SKALA: 1:100
NR RYS.: PB/E/05

TYTUŁ RYSUNKU :
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - PRATER

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień i specjalność	Podpis i data
PROJEKTANT	mgr inż. ROBERT KAUPKE	LUB/0046/PWOE/04	12.2020r
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MACIEJ PRZYSTUPA	LUB/0063/PWBE/15	12.2020r